

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und34_emercom@volganet.ru**

г. Волгоград

(место составления акта)

« 28 » ноября 2018 г.

(дата составления акта)

«10» часов «30» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 004/101

По адресу/адресам: г. Волгоград, проспект им. Столетова, д. 16

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора

г. Волгограда по пожарному надзору Чеботарева И.Л., № 004/101 от «25» октября 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная **проверка в отношении:** ГОСУДАРСТВЕННОГО

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" ИНН 3448022235 (Категория высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: С 10.00 мин. до 11.30 мин. 01.11.2018 года С 10.00

мин. до 11.30 мин. 19.11.2018 года; С 09.30 мин. до 10.30 мин. 28.11.2018 года;

общей продолжительностью 4 часа в течение 3-х рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по

Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и

ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор ГКОУ

"ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Татьяна Владимировна

01.11.2018 года в 10 часов 00 мин.

о проведении проверки юридическое лицо уведомлено 26.10.2018 года

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Волгограда по пожарному

надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической

работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по

г. Волгограду УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Волгоградской области

Попов Денис Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность до (наименование) лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов – экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Директор ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Татьяна Владимировна*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица государственного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Лестничные клетки здания спального корпуса не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (далее ППР в РФ) п. 7.73; 7.74 СНиП 23.05-95*	Директор ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Т.В.
2.	Внутренний противопожарный водопровод здания не обеспечивает требуемый для целей пожаротушения расход воды (на обводной линии вокруг водомерного устройства не установлена задвижка с электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики)	п. 55 ППР в РФ; п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*; п. 7.2.9 СП 30.13330.2016	Директор ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Т.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а, тел. 96-70-82

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und34_emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 004/101/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

"ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Чеботарева И.Л., № 004/101 от «25» октября 2018 года, ст. 6 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период 10.00 мин. до 11.30 мин

01.11.2018 года; с 10.00 мин. до 11.30 мин. 19.11.2018 года и с 09.00 мин. до 10.30 мин

28.11.2018. года проведена проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Поповым Денисом Николаевичем, в зданиях и помещениях

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Государственного Казенного Общеобразовательного Учреждения "Волгоградская школа-интернат № 5",

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенных по адресу: г. Волгоград, пр-т им. Столетова, 16

Совместно с: Директором ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5"

Калининой Татьяной Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестничные клетки здания спального корпуса не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (далее ППР в РФ) п.7.73; 7.74 СНИП 23.05-95*	До 01.08.2019 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	Внутренний противопожарный водопровод здания не обеспечивает требуемый для целей пожаротушения расход воды (на обводной линии вокруг водомерного устройства не установлена задвижка с электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики)	п. 55 ППР в РФ; п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*; п. 7.2.9 СП 30.13330.2016	До 01.08.2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Попов Денис Николаевич

государственного инспектора по пожарному надзору))

«28» ноября 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» ноября 2018 г. Для документов



директор *И. В. Кошкин*
(должность, фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004–56/2018/3
по делу об административном правонарушении

«28» ноября 2018 года

г. Волгоград, ул. Арсеньева, 2г

(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

Попов Денис Николаевич, руководствуясь статьей 23.34, 29.7 КоАП РФ, рассмотрел протокол об административном правонарушении от 28.11.2018 № 004–56/2018/1 в отношении директора ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калининой Татьяной Владимировны

(фамилия, имя, отчество)

Дата и место рождения 25.03.1975 г. Р., с. Садовое, Московского р-она, Киргизской ССР

Проживающий (ая) г. Волгоград, ул. Никитина, д. 127, кв. 71

Место регистрации г. Волгоград, ул. Никитина, д. 127, кв. 71

Работающий (ая): ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" - директор

Вид дохода з/плата

(пенсия, стипендия, з/плата, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)

Документ, удостоверяющий личность паспорт 18 05 782670 Кировским РОВД

гор. Волгограда

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

28.11.2018 года в 10 часов 30 минут в помещении ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам при рассмотрении акта проверки от 28.11.2018 года № 004/101, составленного по результатам проведенной в период с 01 по 28 ноября 2018 года плановой проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5", расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16, установлено, что директор ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Татьяна Владимировна, являясь руководителем учреждения (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности») допустила нарушения требований пожарной безопасности, по адресу: г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16, а именно:

1. Лестничные клетки здания спального корпуса не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением - п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (далее ППР в РФ); п. 7.73; 7.74 СНиП 23.05-95*

2. Внутренний противопожарный водопровод здания не обеспечивает требуемый для целей пожаротушения расход воды (на обводной линии вокруг водомерного устройства не установлена задвижка с электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики) - п. 55 ППР в РФ; п. 11.7* СНиП 2.04.01-85 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016

за что ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность: не установлены

(наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и ст. 4.3 КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП России,

ПОСТАНОВИЛ:

1) Признать директора ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинину Татьяну Владимировну, виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена

частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

Диспозиция ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей

(указать вид и размер административного наказания в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

и назначить ей административное наказание по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, виде:

Предупреждения

2) Товар, изъятый в качестве предмета и \или орудия административного правонарушения

(указать какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч.3 ст.29.10 КоАП РФ)

3) Вещественные доказательства

(указать какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч.3 ст.29.10 КоАП РФ)

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему государственному инспектору г. Волгограда по пожарному надзору или в районный суд по месту совершения административного правонарушения. По истечении указанного срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Государственный инспектор
г. Волгограда по пожарному надзору



Попов Денис Николаевич

Порядок исполнения и обжалования постановления разъяснен, копию получил (а).

«28» ноября 2018 года



Калинина Татьяна Владимировна
(инициалы и фамилия)

Постановление вступает в законную силу «по истечении 10 дней со дня получения постановления»

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Волгоградской области)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Волгограду
(Отделение по Красноармейскому,
Кировскому и Советскому районам)
ул. 25 лет Октября, 3, г. Волгоград, 400119
тел./факс 8 (8442) 47-22-13; 45-40-11
e-mail: und34_emercom@volganet.ru

Директору
ГКОУ «ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 5»
Калининой Т.В.

г. Волгоград,
пр-т им. Столетова, д. 16
400051

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 004-56/2018/4

«Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения»

«28» ноября 2018 г.

г. Волгоград

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору Попов Денис Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от 28.11.2018 года № 004-56/2018 в отношении директора ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калининой Татьяны Ивановны, установил, что:

(полное наименование юридического лица, юридический адрес и \ или регистрации Ф.И.О. виновного лица)

28.11.2018 года в 10 часов 30 минут в помещении ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам при рассмотрении акта проверки от 28.11.2018 года № 004/101, составленного по результатам проведенной в период с 01 по 28 ноября 2018 года плановой проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5", расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16, установлено, что директор ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Татьяна Владимировна, являясь лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте, как руководитель учреждения (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности») допустила нарушения требований пожарной безопасности, по адресу: г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16, а именно:

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены)

1. Лестничные клетки здания спального корпуса не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением- п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (далее ППР в РФ); п. 7.73; 7.74 СНИП 23.05-95*

2. Внутренний противопожарный водопровод здания не обеспечивает требуемый для целей пожаротушения расход воды (на обводной линии вокруг водомерного устройства не установлена задвижка с электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики) - п. 55 ППР в РФ; п. 11.7* СНИП 2.04.01-85 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016

чем совершены административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного Вашего как руководителя организации внимания, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности. Условиями, способствующими совершению, вышеуказанных правонарушений является: отсутствие постоянного и качественного контроля с Вашей стороны за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценивают противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность здания и людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

Вам необходимо:

1. Рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности;
2. Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности
3. Установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

При не предоставлении лицу вынесшему представление об устранении причин и условий, способствующих возникновению административного правонарушения ответа о принятых мерах в течении 1 месяца со дня получения представления, по адресу: г. Волгоград ул. Арсеньева, 2г в Отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и направлен для рассмотрения в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ в мировой суд Красноармейского района г. Волгограда».

Попов Денис Николаевич

(подпись)

Представление получила _____



Протокол № 004-56/2018/1
об административном правонарушении

«28» ноября 2018 г.

г. Волгоград
(место составления)

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору лейтенант внутренней
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

службы Попов Денис Николаевич

При осуществлении проверки на основании:---

(указывается дата и номер распоряжения)

при рассмотрении: акта проведения проверки от 28.11.2018 № 004/101

(указываются обстоятельства обнаружения при рассмотрении поступивших заявлений или материалов административного расследования)

руководствуясь статьей 28.2 КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что директор
ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5"

1. Фамилия, имя, отчество Калинина Татьяна Владимировна

2. Гражданство РФ

3. Дата и место рождения 25.03.1975 г. Р., с. Садовое, Московского р-она, Киргизской ССР

4. Адрес места жительства г. Волгоград, ул. Никитина, д. 127, кв. 71

5. Место работы, учебы ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5"

6. Занимаемая должность Директор

7. Семейное положение, наличие на иждивении человек замужем

8. Документ, удостоверяющий личность паспорт 18 05 782670 Кировским РОВД гор. Волгограда

9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда со слов не привлекалась

28.11.2018 года в 10 часов 30 минут в помещении ОНДиПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам при рассмотрении акта проверки от 28.11.2018 года № 004/101, составленного по результатам проведенной в период с 01 по 28 ноября 2018 года плановой проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5", расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16, установлено, что директор ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Татьяна Владимировна, являясь руководителем учреждения (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности») допустила нарушения требований пожарной безопасности, по адресу: г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16, а именно:

1. Лестничные клетки здания спального корпуса не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением- п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (далее ППР в РФ); п.7.73; 7.74 СНИП 23.05-95*

2. Внутренний противопожарный водопровод здания не обеспечивает требуемый для целей пожаротушения расход воды (на обводной линии вокруг водомерного устройства не установлена задвижка с электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики) - п. 55 ППР в РФ; п. 11.7* СНИП 2.04.01-85 п. 7.2.9 СП 30.13330.2016

за что ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Диспозиция ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей

Свидетелям и потерпевшим (при их наличии):

1) Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
Адрес места жительства _____
2) Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
Адрес места жительства _____
Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.2, 25.6 КоАП России

1) _____ 2) _____
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное дело:
*С нарушением согласен. Обществу
исправить в установленные сроки.*
И. В. Калинин

Иные сведения, необходимые для разрешения дела *Ходатайство о рассмотрении
дела административного дела - № 28.Н.18 г.*
И. В. Калинин

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица, дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения». Содержание и смысл ст. 51 Конституции РФ мне разъяснено и понятно («Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен законом».)

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Административное дело по данному протоколу будет рассмотрено: « » 2018 года
в час. мин. по адресу: г. Волгоград, ул. Арсеньева, 2г в ОНДиПР по Красноармейскому,
Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС РФ по
Волгоградской области или о времени и месте рассмотрения административного дела Вы будете
извещены дополнительно

(указать кем именно будут извещены о времени и месте рассмотрения административного дела)

С протоколом ознакомлен(а), копию получил(а): «28» ноября 2018 года.

Калинина Татьяна Владимировна

(подпись лица, в отношении которого ведется
административное дело)



Попов Денис Николаевич

(подпись лица, составившего протокол)

Прилагаемые документы: Предписание № 004/10/1/1 от 28.11.2018 года; документация по пожарной безопасности, согласно сопроводительного письма организации; проверочный лист от 19.11.2018 года, утвержденный приказом МЧС РФ № 261 от 28.06.2018 года

Подписи лиц, проводивших проверку





Д.Н. Попов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" Калинина Татьяна

Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководящая, должность должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

«28» ноября 2018 года

2 

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего (их) проверку)

Д.Н. Попов